

Dukla, 30.07.2019

Pan Andrzej Kida – LIFTProjekt- Inżynieria Dźwigowa

Szanowny Panie,

Poniżej zamieszczamy w tekście odpowiedzi na Pana pytania zawarte w Piśmie z 2019.07.28
Pytania do przetargu:

1. Czy posiadacie Państwo rysunki projektu platformy lub budynku? Do wyceny niezbędna jest wiedza o wysokości przystanków, wysokości podnoszenia i ich usytuowaniu. Jeżeli tak to proszę o ich przesłanie.

W zapytaniu ofertowym zachęcaliśmy do kontaktu z przedstawicielem zamawiającego, który wszystkich potencjalnych oferentów zachęcał do wizji lokalnej i wtedy wglądu w dokumentację, którą załączamy do pisma. I- przystanek 1,75 m II- przystanek 5,67 m

2. W opisie jest napęd hydrauliczny lub równoważny. Czy dopuszczacie Państwo wykonanie innego napędu np. śrubowego?

Napęd śrubowy jest równoważny. Dopuszczamy takie rozwiązanie aczkolwiek prosimy zwrócić uwagę na Kryteria wyboru.

3. Czy możliwe będzie wykonanie konstrukcji platformy w innym kolorze niż RAL 7040?

Zamawiający w uzgodnieniu z projektantem przyjął kolorystykę platformy określoną w Zapytaniu spójną z innymi rozwiązaniami kolorystycznymi budynku dlatego nie ma możliwości zmiany koloru

Z poważaniem

Renata Krajmas – prezes